



4233000

Bogotá D.C.

Señor(a)
ANONIMO
Bogotá D.C.



Asunto: Respuesta a Petición No. 2606162022 del Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas – Bogotá Te Escucha

Cordial saludo,



De acuerdo a la solicitud anónima # **2606162022** "*cordial saludo como funcionario del Super CADE Américas quiero poner en conocimiento la afectación que se está presentando con los baños, ya que actualmente solo hay un baño disponible para los funcionarios hombres, mujeres y ciudadanos, desde hace varios días se vienen causando estas afectaciones sin que haya ninguna solución, no se está pensando en las necesidades de los funcionarios, ni ciudadanos teniendo solo dos sanitarios disponibles para todos favor poner atención y solucionar el problema lo antes posible ya que hay bastantes baños y todos inhabilitados*".

Nos permitimos informar que desde la Dirección Administrativa y Financiera se realizó un mantenimiento correctivo en las unidades sanitarias y orinales de los baños para funcionarios de piso 1 y 2 para hombres y mujeres, este mantenimiento se realizó desde el día miércoles 27 de julio al 03 de agosto de 2022.

Se realizaron actividades con el fin de mitigar filtraciones presentadas en los accesorios de conexión, cargue y descargue de las unidades sanitarias de los baños mencionados y que para evitar los consumos elevados del servicio de agua se mantuvieron suspendidos para el uso de funcionarios y demás público.

Cra 8 No. 10 - 65
Código postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Línea 195






Los baños quedaron habilitados en su totalidad desde el día 3 de agosto de 2022 en piso 1 y 2; dentro de las actividades realizadas están las siguientes:

1. Cambio de racores de conexión de sistema de descarga y aparato sanitario.
2. Cambio de accesorios de conexión superior entre aparato sanitario y válvula de descarga.
3. Cambio de válvulas que presentaban falla.
4. Cambio de cartuchos en válvulas de descarga.
5. Mantenimiento de sifones.
6. Cambio de llaves push en lavamanos de mesa.

Reparación de muros y acabados en las áreas afectadas para realizar los respectivos cambios de sistema de cargue y descargue.

Atentamente,



MARÍA YENIFER PRADA PEÑA
Directora Administrativa y Financiera (E)

c.c. N/A
Anexos: N/A

Proyectó: Diana Milena Maldonado Torres– Dirección Administrativa y Financiera
Revisó: María Yenifer Prada Peña – Dirección Administrativa y Financiera